


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«09» августа 2023 г.

учётный № ПМ 56230061000207152982

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: не требуется



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-93-78,

e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 119/1

(первая цифра - номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Радость» с. Сергиевка Оренбургского района

Во исполнении решения, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича № 119 от «09» августа 2023 года, «21» августа 2023 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области старшим лейтенантом внутренней службы Кузнецовым Никитой Васильевичем проведено контрольное (надзорное) мероприятие – профилактический визит по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, село Сергиевка, улица Детсадовская, дом 1 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заведующий МДБОУ «Радость» Татаренко Татьяна Петровна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится документация подтверждающая класс пожарной опасности	ППР в РФ п. 25	01.05.2024	

	декоративно-отделочных материалов (линолиум) применяемых для отделки покрытия пола на путях эвакуации			
3.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков проводится не реже 1 раза в год	ППР в РФ п. 13		01.05.2024
3.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками системы оповещения людей при пожаре (далее — оповещение), должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И", фактически установка оповещения запускается от одного пожарного извещателя. Допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р (в соответствии с приложением Р применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности). Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром) — данное условие не выполняется	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 14.1, п.14.2; ППР в РФ п. 54.		01.05.2024
4.	К зданию детского сада не обеспечивается подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.	ст. 4, ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ; СП 4.13130.2013 п. 8.1.1.		01.05.2024
5.	Допускается эксплуатация	ППР в РФ п. 54		01.05.2024

	автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Не проведено ежегодное испытание автоматической пожарной сигнализации.			
	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения с нанесенными цифрами расстояния до месторасположения, со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения	ППР в РФ п. 48	01.05.2024	
7.	Приемно-контрольный прибор установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и не защищено от несанкционированного доступа	ст. 4, 6, 83, 103 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ППР в РФ п. 54	01.05.2024	
	При отключении основного освещения автоматически не включается аварийное освещение	ст. 4, 6, 83, 103 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ППР в РФ п. 54	01.05.2024	
9.	Приемно-контрольный прибор не обеспечивает работу не менее 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (аккумуляторная батарея разряжена)	ст. 4, 6, 83, 103 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ППР в РФ п. 54	01.05.2024	
10.	В полу на путях эвакуации (у	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон	01.05.2024	

	эвакуационного выхода из старшей группы) допускается перепад высот менее 45 см. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	
11.	Допускается снятие двери из помещения раздевалки старшей группы в общий коридор	ППР в РФ п. 16 «д»	01.05.2024
12.	Допущено устройство перегородок из материалов с классом пожарной опасности более, чем К1 (малопожароопасные) - перегородки в помещении прачечной выполнены при помощи деревянного каркаса и листов ДВП, ДСП	ст. 4, ст. 6, ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 п. 6.7.1 таблица № 6.10; ППР в РФ п. 25.	01.05.2024
13.	Заполнение проемов в противопожарных перегородках отделяющей пищеблок от общего коридора, а также прачечную от общего коридора выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60	ст. 4, ст. 6, ст. 88 таб. 24 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2020	01.05.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

 (дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР
 по г. Оренбургу и Оренбургскому району
 УНД и ПР Главного управления
 МЧС России по Оренбургской области
 лейтенант внутренней службы
 Кузнецов Никита Васильевич

 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов, проводившего документальную проверку))



 (подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии рассужаемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью ОР-

